

Pytania:

1. Prosimy o potwierdzenie konieczności zastosowania mieszanek mineralno-asfaltowych dla ruchu ciężkiego KR3-4 na powyższym kontrakcie?

Odp.: Zamawiający potwierdza konieczność zastosowania MMA jak dla ruchu KR 3-4.

2. Zgodnie z dokumentacją techniczną założono wykonanie warstwy wyrównawczej o grubości ok. 2,0cm (50kg/m²) z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11W. Zwracamy uwagę, że powyższa mieszanka posiada zbyt grube uziarnienie w stosunku do małej grubości warstwy. Zgodnie z zasadami wykonywania nawierzchni bitumicznych minimalna grubość warstwy z mieszanki AC11W to 2,8cm (2,5 x grubość kruszywa 11mm = 27,5mm). Powyższe rozwiązanie grozi uszkodzeniem ziaren w mieszance podczas procesu zagęszczania co wpłynie negatywnie na trwałość nawierzchni. Prosimy o informację czy Zamawiający potwierdza konieczność zastosowania mieszanki AC11W do warstwy o grubości 2,0cm?

Odp.: Zamawiający potwierdza konieczność zastosowania mieszanki AC11W dla wykonania wyrównania.

3. Czy zgodnie z Art. 30 PZP mieszanki mineralno-asfaltowe przeznaczone na powyższy kontrakt mają być opracowane wg aktualnych norm i Wymagań Technicznych WT-2 2014?

Odp.: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne spełniające wymagania określone przez zamawiającego.

4. W związku ze złym stanem nawierzchni w postaci spękań warstw bitumicznych czy Zamawiający przewiduje roboty dodatkowe związane ze zwiększeniem grubości wzmocnienia nawierzchni, a wykonane prace z tym związane będą stanowiły dodatkowe wynagrodzenie dla Wykonawcy?

Odp.: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe.

5. W związku ze złym stanem nawierzchni w postaci spękań warstw bitumicznych czy Zamawiający przewiduje roboty dodatkowe związane z zastosowaniem geosiatek do wzmocnienia nawierzchni, a wykonane prace z tym związane będą stanowiły dodatkowe wynagrodzenie dla Wykonawcy?

Odp.: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe.

6. W związku ze złym stanem nawierzchni w postaci lokalnej utraty nośności konstrukcji nawierzchni czy Zamawiający przewiduje roboty dodatkowe związane z wymianą/naprawą podbudowy, a wykonane prace z tym związane będą stanowiły dodatkowe wynagrodzenie dla Wykonawcy?

Odp.: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe.

7. W związku z możliwością udzielenie wydłużonej gwarancji do 5 lat i jednocześnie złym stanem nawierzchni czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technologicznych lub materiałowych, które Wykonawca zastosuje w celu zwiększenia trwałości nawierzchni, a które w całości lub części nie będą zgodne z pierwotnymi założeniami projektowymi? Możliwość udzielenie wydłużonej gwarancji przy takim samym, oszczędnym rozwiązaniu projektowym naraża Wykonawcę na straty z tytułu usterek gwarancyjnych.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie innych rozwiązań technologicznych. Zamówienie należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, który jest częścią SIWZ.

8. Prosimy o dołączenie do postępowania edytowalnej wersji załączników do SIWZ.

Odp.: Zamawiający udostępnił załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej.