

Miejsce i data: Lębork, 30 listopad 2016

**Zespół Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej dla Powiatu Lęborskiego**

INŻYNIERIA DROGOWA TOMASZ GAŁKA
NIP: 841-135-59-50
ul. Zofii Witkowskiej 23A
84-300 Lębork

Wasz znak: - z dnia: 2016.11.02

Wniosek nr ZD-241/2016 z dnia 2016.11.02

OPINIA

Na podstawie art. 28b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2014 r. poz. 897) oraz Zarządzenia Starosty Lęborskiego nr 10/2015 z dnia 3.06.2015 - Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej po przeprowadzonej naradzie koordynacyjnej

UZGADNIA

Budowa oświetlenia ulicznego

Lokalizacja obiektu: Lębork ul.Kaszubska obr 12, dz.: 67/1-L, 67/3, 119, 128/1, 128/2, 128/3

Inwestor realizowanego obiektu: **GMINA MIASTO LĘBORK**

UWAGI I ZALECENIA do opinii ZD-241/2016

1. Do niniejszej opinii dołączono protokół z posiedzenia przedstawicieli narady koordynacyjnej zawierającej uwagi i zalecenia nr ZD241/2016 z dnia 25-29.11.2016r
2. Projektowi nadaje się status archiwalny, jeżeli w okresie 2 lat od czasu ich uzgodnienia nie została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub nie wpłynęło zgłoszenie budowy.
3. Uzgodnienie traci ważność gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a także organ nadzoru budowlanego powiadomią o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu wydanych decyzji , o takim przypadku inwestor jest zobowiązany zawiadomić bezzwłocznie tutejszy Zespół.
4. Wszystkie odstępstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagają dodatkowego uzgodnienia w tutejszym Zespole.
5. Przed wejściem w teren należy uzyskać zgodę właścicieli gruntów na ułożenie przewodów uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomościach.
6. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu w terenie i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych
7. Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowią mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

/Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej/

Z up. STAROSTY
Adam Bilke
PRZEWODNICZĄCY
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PRZEDSTAWICIELI NARADY KOORDYNACYJNEJ

Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej dla Powiatu Lęborskiego 84-300 LĘBORK, ul. Czołgistów 5 tel. 59 862 18 73, 59 862 39 56

NR ZD 241/2016

Opis przedmiotu: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W KASZUBSKA W LĘBORKU

Lokalizacja: LĘBORK UL. KASZUBSKA OBR. 12 dz. 119, 128/3, 128/2, 128/1, 67/3, 67/14

Inwestor: GMINA MIEJSKA LĘBORK


Jednostka projektująca: TOMASZ GAŁKA

Wnioskodawca: INŻYNIERIA DROGOWA TOMASZ GAŁKA-LĘBORK UL. 2 WITKOWSKIEJ 23A

Zlecenie z dnia 02.11.2016 v Znak ZD 241/2016

Data wpływu do ZUD: 02.11.2016

BRANŻA	TREŚĆ UZGODNIENIA	PODPIS UZGADNIAJĄCEGO
gazownicza	<p>Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa Oddział w Gdańsku</p> <p>Placówka w Lęborku ul. Warszawska 15, 84-300 Lębork tel. 59 846 99 60 faks 58 846 99 61 NIP 525 24 96 411 KRS 0000374001 REGON 142739519</p>	<p>uzgodnia się bez uwag.</p> <p><i>ML</i></p> <p>Starszy Mistrz Sieci i Instalacji Gazowych Winićjusz Broszkowski 25.11.2016</p>
energetyczna	<p>ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Lęborku Dział Dokumentacji Energetycznej tel. 59 841 63 03</p> <p>UZGODNIENIE NR _____ Z DNIA 25.11.2016</p> <p>POZYTYWNE / NEGATYWNE</p> <ol style="list-style-type: none"> O zamiarze prowadzenia robót w miejscach służbytownia bądź zbliżeniu do sieci należy powiadomić ENERGA-OPERATOR SA na 14 dni przed ich rozpoczęciem Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą aparatury W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA-OPERATOR SA oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po-odkrycia, a inwentaryzacją geodezyjną Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie, odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do ENERGA-OPERATOR SA W pobliżu urządzeń elektrycznych roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125 Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych <p>UZGODNIENIE JEST WAŻNE 3-LATA</p> <p>UWAGI: brak.</p>	<p>Do dokumentacji dołączyć warunki techniczne Energo Oświetlenie.</p> <p>Kierownik Dział Dokumentacji Energetycznej <i>Grabowski</i> Tomasz Grabowski</p>
ciepłownicza	<p>uzgodnia się bez uwag.</p> <p>28.11.2016</p> <p><i>ju.</i></p> <p>na terenie w obszarze opracowania sieć jest zgodna z posiadaną inwentaryzacją.</p> <p>roboty zgłosić na 5 dni przed terminem</p> <p>Sp. z o.o. w Lęborku, ul. Pionierów 11.</p> <p>ważne 2 lata. Uwagi: brak</p> <p><i>M.S.C. bez uwag</i></p>	<p>MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 84-300 LĘBORK, ul. Pionierów 11 tel. 862 11 81 Regon 770548204 NIP 641-800-40-26</p> <p>PROKURENT Z-ca DYREKTORA <i>Milczewski</i> inż. Edmund Milczewski</p>

BRANŻA	TREŚĆ UZGODNIENIA	PODPIS UZGADNIAJĄCEGO
telekomunikacyjna	UZGODNIENIE ORANGE POLSKA S.A. NR 78389/TODOROU/P/2016 Z DNIA 25.11.2016 - ZAŁĄCZONE DO PROJEKTU NA ODREBNEJ KARTCE	Z up. STAROSTY Adam Zieme PRZEWODNICZĄCY Zespołu Usług Inżynierskich i Projektowych
wodno - kanalizacyjna	UZGODNIENIE MPWiK LEBORK Nr L.OZ.NR(K1)/6595/6651/209/2016 Z DNIA 29.11.2016 - ZAŁĄCZONE DO PROJEKTU NA ODREBNEJ KARTCE	Z up. STAROSTY Adam Zieme PRZEWODNICZĄCY Zespołu Usług Inżynierskich i Projektowych
oświetlenie uliczne	Wyodrębiono zgodnie z warunkami technicznymi oraz umieszczenia w o.d. proj. MATEUSZ GASCUTA - PRZEDSTAWICIEL ENERGIA-OŚWIETLENIE	
drogowa	UZGODNIENIE MZGK LEBORK Z DNIA 28.11.2016 KLAUZULA UMIESZCZONA NA MAPACH ZAŁĄCZONYCH DO PROJEKTU	Z up. STAROSTY Adam Zieme PRZEWODNICZĄCY Zespołu Usług Inżynierskich i Projektowych
.....		
geodezyjna	W BUSKIM SASIĘDZTWIE PROJEKTOWANEJ SIECI ZNAJDUJE SIĘ P-KT OSMOWY GEODEZYJNEJ NR 6.224.19-313 KTÓRY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZED USZKODZENIEM.	Z up. STAROSTY K. Grudzińska Katarzyna Grudzińska Kierowniczka Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Przewodniczący Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej Z up. STAROSTY
Adam Zieme
PRZEWODNICZĄCY
Zespołu Usług Inżynierskich i Projektowych

Orange Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Usług
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze 6- Olsztyn
ul. Pieniężnego 21a, 10-004 Olsztyn

6630.241.2016
78389/TODDROU/P/2016/25.11.2016

Uzgodnienie nr
241-Budowa oświetlenia ulicznego
Dotyczy: Lębork ul. Kaszubska obr 12, dz.: 67/1-L, 67/3, 119, 128/1, 128/2,
128/3

.....
Uzgadnia się z zastrzeżeniami:

1. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń z siecią telekomunikacyjną wykonywać ręcznie.
2. Zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od istniejącej infrastruktury OPL
3. Celem sprawowania nadzoru ze strony OPL wykonawca robót jest zobowiązany co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem prac powiadomić pisemnie

..... fax
o przystąpieniu do prac.
Osoba do kontaktu - rozpoczęcie prac:

4. Za uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej OPL powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.

Uzgodnienie ważne 12 miesięcy
Dodatkowe uwagi:

Treść j/w.

Ad.1. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń z siecią telekomunikacyjną wykonywać wyłącznie pod nadzorem pracownika OPL.

W powiadomieniu podać kontakt- tel. kier. robót i nr uzgodnienia - mail:
DISU.RNWUUI@Gdansk@orange.com


Fabiola Barszcz

Dział Zarządzania Zasobami Sieci
Gdańsk