

1. Czy zamawiający jest w posiadaniu wersji edytowalnej kosztorysu ofertowego i załączników, jeśli tak to prosimy o ich udostępnienie na stronie internetowej.

Odp.: Tak. Zamawiający umieścił załączniki i kosztorys ofertowy na stronie internetowej www.zdplebork.pl

2. Dotyczy pozycji 40 kosztorysu ofertowego – umocnienie skarp i dna kanałów płytami wielootworowymi. Prosimy o podanie rodzaju płyt, czy mają to być płyty typu yomb czy meba?

Odp.: Płyty ażurowe typu meba 60x40, gr. 8 cm.