

1. Prosimy o jednoznaczne wskazanie kategorii ruchu KR dla w/w zadania. SIWZ oraz Kosztorys Ofertowy wskazują na Wymagania dla betonu asfaltowego dla warstwy wyrównawczej i ścieralnej jak dla kategorii ruchu KR3-4 zgodnie ze specyfikacją WT2, natomiast SST oraz Opis Techniczny określają parametry drogi jak dla KR 2.

Odp.: Zamawiający informuje, że kategoria ruchu dla zadania to KR3-4.