

1. Dot. par. 3 pkt. 4 umowy - Wnosimy o zmianę zapisu na postanowienie "Wykonawca/Zamawiający nie może dokonać przelewu należnych mu z umowy wierzytelności na rzecz osób trzecich bez uzyskania uprzedniej zgody Wykonawcy/Zamawiającego". Niniejszy zapis podkreśli zasadę równowagi stron umowy.

Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmian zapisów w projekcie umowy.

2. Dot. par. 5 pkt. 4 ppkt. 2 umowy - wnosimy o zmianę terminu na zapłatę podwykonawcom do 28 dni, tak jak przewiduje to umowa między Zamawiającym a Wykonawcą.

Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmian zapisów w projekcie umowy.

3. Dot. par. 5 pkt. 10 umowy - wnosimy o zmianę niniejszego zapisu na postanowienie: "Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy, której przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości co najmniej 50.000 złotych"
Wykonawca chciałby wskazać, iż:
 - umowa podwykonawcza nie jest umową dostawy lub umową usługi
 - wskazana wartość 45.000 zł jest niezgodna z obowiązującym art. 143b ust.8 PZP

Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmian zapisów w projekcie umowy.

4. Dot. par. 10 pkt. 1 ppkt. 3 umowy - wnosimy o obniżenie niniejszej kary umownej za odstąpienie od umowy z 15% na 10% wynagrodzenia umownego brutto.

Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmian zapisów w projekcie umowy.

5. Dot. par. 10 umowy – wnosimy o rozszerzenie katalogu kar o karę umową, którą zapłaci Zamawiający za odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości równej karze, którą zapłaci Wykonawca za odstąpienie od umowy.

Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmian zapisów w projekcie umowy.

6. Dot. par. 14 pkt. 1 ppkt. 6 umowy - wnosimy o zmianę części niniejszego zdania na zapis: "pomimo wcześniejszego pisemnego wezwania do niezwłocznej zmiany sposobu realizacji robót"

Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmian zapisów w projekcie umowy.

7. Dot. par. 14 pkt. 1 ppkt. 7 umowy - wykonawca wnosi o usunięcie ze Wzoru Umowy niniejszego punktu, gdyż jest niezgodny z powszechnie obowiązującym prawem i narusza ustawę - Prawo zamówień publicznych oraz ustawę - Kodeks Cywilny. Zamawiający nie może odstąpić od umowy z uwagi na brak wymaganych zdolności przez Wykonawcę (na dodatek oceniając to arbitralnie), gdyż na etapie składania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający ocenia czy dany Wykonawca posiada zdolności techniczne, ekonomiczne lub zawodowe do wykonywania danego zamówienia publicznego (poprzez szereg wymagań). W związku z tym, po podpisaniu Umowy taki zapis jest nieskuteczny i nie ma jakichkolwiek podstaw prawnych.

Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmian zapisów w projekcie umowy.

8. W której pozycji kosztorysu należy uwzględnić wykonanie palisad poprzecznych w rowach drogowych i w jakiej ilości (z dokumentacji nie wynika długość palisady)?

Odp.: Ofertę należy przygotować na podstawie przedmiaru robót.

9. Pozycje kosztorysowe dotyczące wykonania warstw bitumicznych w konstrukcji poszerzenia oraz nakładki nie odzwierciedlają zaprojektowanych warstw konstrukcji (ilość warstw, grubości warstw, rodzaj mieszanki). Zwracamy się o korektę pozycji kosztorysowych w taki sposób, aby kosztorys był zgodny z zaprojektowaną konstrukcją.

Odp.: Ofertę należy przygotować na podstawie przedmiaru robót.

10. Na rysunku „Przekroje normalne” widnieje zapis, że ciek podchodnikowy wykonać z prefabrykatów betonowych lub korytek prefabrykowanych typu np. ACO. Brak takiego elementu robót w kosztorysie.

Odp.: Zamówienie nie obejmuje wykonania cieku podchodnikowego.

11. Na rysunki nr 2_1 widoczny jest mur oporowy. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o szczegóły muru oporowego. Brak tego elementu do wyceny w kosztorysie.

Odp.: Zamówienie nie obejmuje wykonania muru oporowego.

12. Z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że do wzmocnienia nawierzchni należy zastosować geosyntetyk szklano-węglowy wytrzymałości na rozciąganie min. 120 kN/m przesączony asfaltem. SST D-05.03.26A „Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowych” mówi o geosiatce o niższych parametrach. Jaki materiał należy przyjąć do wyceny?

Odp.: Należy zastosować geosyntetyk szklano-węglowy wytrzymałości na rozciąganie min. 120 kN/m przesączony asfaltem.

13. W jakiej pozycji kosztorysowej należy uwzględnić regulację pionową żeliwnych wpustów drogowych w km 9+896 i w km 9+903?

Odp.: Pozycja 10.2

14. Z poz. 2.4 i 2.5 kosztorysu wynika 2.439 m³ wykopów do wykonania – czego dotyczą wykopy w takiej ilości (wg kosztorysu do wykonania jest niewielka powierzchnia poszerzeń i chodników) ?

Odp.: Wykonanie wykopów dla następującego zakresu: ścinka poboczy, poszerzenia chodnika, zjazdu