

Odpowiedzi na pytania nr 2

Dotyczy: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G - na odcinku od m. Kopaniewo do skrzyżowania z DP 1312G w m. Łebień- DP 1309G od km 9+890 do km 11+870 oraz DP 1312G od km 4+470 do km 4+740”

1. Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnię zjazdów należy wykonać z kostki betonowej czerwonej bezfazowej grubości 8 cm.

ODP 1. Nawierzchnie zjazdów należy wykonać z kostki czerwonej grubości 8 cm. Zamawiający dopuszcza stosowanie kostek fazowanych w pozostałych nawierzchniach.

2. W nawierzchni zatoki autobusowej w projekcie występuje 20 cm w-wa podbudowy z betonu C8/10. W przedmiarach 8 cm w-wa z betonu C16/20. Jaką warstwę i w jakiej grubości należy przyjąć do wyceny?

ODP 2. DO wyceny przyjąć 20 cm w-wę podbudowy C8/10

3. Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne.

ODP 3. Do wyceny przyjąć oznakowanie poziome grubowarstwowe.

4. Prosimy o zamieszczanie szczegółów płotków naprowadzających dla płazów z tworzywa sztucznego.

ODP 4. Płotki naprowadzające dla płazów powinny spełniać warunki określone w załączonej „Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”. Szczegóły techniczne wg ogólnie dostępnych rozwiązań.

DYREKTOR

mgr inż. Adrian Wenta