

Odpowiedzi na pytania nr 3

Dotyczy: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G - na odcinku od m. Kopaniewo do skrzyżowania z DP 1312G w m. Łebień- DP 1309G od km 9+890 do km 11+870 oraz DP 1312G od km 4+470 do km 4+740”

1. Zadanie II: Proszę o wyjaśnienie, z czego należy wykonać nawierzchnię wyniesionego skrzyżowania: wg kosztorysu poz. 28: z kostki granitowej 11/11 na w-we z betonu C 16/20 gr. 8 cm, natomiast wg opisu w PW I OPZ w SWZ należy wykonać z kostki betonowej gr. 8 cm kolor czerwony na pods. cem.-piask. gr. 8 cm.

ODP. Do wykonania wyniesionego skrzyżowania użyć kostki betonowej 8 cm czerwona bezfazowa. Grubość warstwy betonu C 16/20 – śr. 8cm.

2. Zadanie II: Proszę o wyjaśnienie z czego należy wykonać wyspę rozdzielającą: wg kosztorysu poz. 33 wyspa rozdzielająca ma być wykonana z kostki bet. gr. 6 cm koloru czerwonego, natomiast wg przekroi konstrukcyjnych rys. 2.1 wyspa wykonana jest z kostki bet. gr. 8 cm koloru czerwonego.

ODP 2. Do wykonania wyspy rozdzielającej użyć kostki betonowej 8 cm koloru czerwonego.

DYREKTOR
Wb
mgr inż. Adrian Wenta