

Znak sprawy: ZD.95.2021

**ODPIS**  
**PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
zakończony w dniu 15.04.2021 r.  
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1303G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 214 do miejscowości arnowska w km 0+490 do 2+050
Lokalizacja:	arnowska, dz.: 17/8, 301, 305/4, 311/4, 336/2, 336/4, 357, 359
Wnioskodawca:	MARCINIAK MICHAŁ Swornegacie 3, 89-608 Swornegacie
Inwestor:	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W L BORKU ul. Czołgistów 5/A, 84-300 L bork
Projektant:	ROMAN GLONDER Inne upr.: budowlane: KUP/0168/PWOT/06
Przewodniczący:	Katarzyna Grudzina
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	08.04.2021 r.

**PODSUMOWANIE NARADY**

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie przez jej uczestników.  
W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

**Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami**

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Przedstawiciel Branży Gazowniczej- Novatek Greern Energy Sp. z o.o 31-509- Kraków ul.Łubomirskiego 20- Gazowe Biuro Techniczne w Łebie 84-360 Łeba ul.11-go Listopada 2e elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie UZGODNIENIE BRAN OWE 15/UN/2021/Ł Z DNIA 15.04.2021R.  BRAK SIECI GAZOWEJ	Łukasz Klich
2	Przedstawiciel Branży Energetycznej-Energa Operator S.A Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w L borku Dział Dokumentacji Energetycznej	Uzgodniono pozytywnie UZGODNIENIE NR EOP-58-001678-2021, z dnia 14.04.2021 r. Uzgodniono pozytywnie z uwagami. 1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania, budowlanego do sieci należy powiadomić ENERGA-OPERATOR S.A. na 14 dni przed ich rozpoczęciem. 2.	Piotr Klawikowski

Dokument wygenerował(a): Katarzyna Grudzina, dn. 16-04-2021 10:01:38

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	Energetycznej L bork ul.Krzywoustego 34a elektroniczny	Szczegółów lokalizacji linii kablowych ustali metod przekopów próbnych lub za pomocą aparatury. 3. W miejscach prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA-OPERATOR S.A. oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacji geodezyjnej. 4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać należy, odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 5. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do ENERGA-OPERATOR S.A. 6. W pobliżu urządzeń elektrycznych roboty prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125. 7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt. 8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych. UZGODNIENIE JEST WARTOŚĆ 2-LATA. Uzgodniono w zakresie kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną 15 kV i 0,4 kV	
3	Przedstawiciel Branży Telewizji Kablowej "Scorpion"-Scorpion Computer Marcin Cygert L bork ul.Sienkiewicza 22 elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie  Uzgodniono bez uwag	Marcin Cygert
4	Przedstawiciel Branży Telekomunikacyjnej Orange Polska S.A	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
5	Przedstawiciel Branży Drogowej Gminnej w gminie Wicko Urząd Gminy Wicko ul.Słupska 9 elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Aleksander Juda
6	Przedstawiciel Branży Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Gminie Wicko Urząd Gminy Wicko ul.Słupska 9 elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Aleksander Juda
7	Przedstawiciel Branży Sieci Wodociągowej gm.Wicko- Przedsiębiorstwo Wodociągowe "Łeba-Wicko" Sp. z o.o. ul.Łebska 49 Nowy Cichy 84-360 Łeba Przedsiębiorstwo Wodociągowe "Łeba-Wicko" Sp. z o.o. ul.Łebska 49 Nowy Cichy 84-360 Łeba elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie  w miejscach kolizji z siecią wodociągową wykopy realizować metodą przekopów ręcznych, a jako zabezpieczenie stosować rury osłonowe	Wojciech Bienias
8	Przedstawiciel Branży Geodezyjnej-Orodek Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej w L borku L bork ul.Czołgistów 5 elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie z uwagami  Uzgodnienie warunkowe Przebudowa drogi powiatowej nr 1303G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 214 do miejscowości Arnowska może spowodować pełne zniszczenie istniejących punktów osnowy geodezyjnej kl.III o numerze 13901 oraz 13902, które podlegają ochronie prawnej. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia należy je odtworzyć na koszt inwestora. Proces ponownego założenia (odbudowy) punktów osnowy o charakterystyce dokładnie ciowej przewidzianej dla tego typu punktu, przeprowadzić w uzgodnieniu z Orodkiem	Katarzyna Grudzina

Dokument wygenerował(a): Katarzyna Grudzina, dn. 16-04-2021 10:01:38

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w L. borku.	
9	Przedstawiciel bran y drogowej powiatowej-Zarz d Dróg Powiatowych w L. borku ul.Czołgistów 5A L. bork ul.Czołgistów 5A	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel bran y nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
10	Przedstawiciel Bran y Sieci Wodoci gowej w Gminie Wicko Urz d Gminy Wicko ul.Słupska 9 elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie W zakresie sieci wodoci gowej uzgodnienie po stronie Przedsi biorstwa Wodoci gowego w Now cinie	Aleksander Juda
11	Przedstawiciel Energa O wietlenie-Energa O wietlenie Sp.z o.o 81-855 Sopot ul.Rzemie Inicza 17/19 elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie UZGODNIONO Z NAST PUJ CYMI UWAGAMI: 1/ ROZPOCZ CIE PRAC ZGŁOSI DO EO , 2/ NA ISTNIEJ CE KABLE O WIETLENIOWE NAŁO Y DWUDZIELNE RURY OCHRONNE, 3/ ODKRYTE KABLE O WIETLENIOWE PODLEGAJ ODBIOROM PRZEZ EO , 4/ WYKONAWCA ROBÓT POKRYWA KOSZTY NAPRAWY I PONIESIONE STRATY PRZEZ EO NA SKUTEK EWENTUALNYCH USZKODZE	Mateusz Gaschta
	Wnioskodawca		MARCINIAK MICHAŁ

Tre protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 13901, 13902, 13903, 2-1128, 2-1129, 622917.5.5025, 622917.5.5025, 622917.5.5026, 622917.5.5026.

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej

.....  
Podpis przewodniczącego narady

#### POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności ci zarządzający terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania na nich projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276).