

### Odpowiedzi nr 5

Dotyczy: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Młynarska) w m. Nowa Wieś Lęborska w km 0+000 do km 1+671”

1. Proszę o potwierdzenie, że kanały deszczowe DN 600 oraz DN 300 mają być wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną: "rury i kształtki kanalizacyjne PCV wg PN-74/C-89200, typ S, SN8, SDR34, kielichowe Dz = 400, 315, 200 mm (rury i kształtki muszą pochodzić od jednego producenta); rury PVC-U o jednolitych, gładkich ścianach, rury z PVC U o jednolitej ścianie powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1401-1, sztywność obwodowa rur i kształtek o średnicy od 200 mm do 315 mm SN 8 kN/m<sup>2</sup> zgodnie z ISO 9969; rury powinny posiadać cechowanie na wewnętrznej powierzchni rury określające jej podstawowe parametry techniczne.", a nie jak sugeruje przedmiar z PE.

**Kanały deszczowe DN 600 oraz DN 300 należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.**

2. W imieniu Wykonawcy zwracam się z prośbą o doprecyzowanie jak Zamawiający przewiduje rozliczenie płatności w przypadku Wcześniejszego zakończenia inwestycji.

**Zgodnie z zapisami umowy.**

3. W odpowiedziach nr 4 Zamawiający wskazał, że kosztorys ofertowy, który będzie załączony do oferty, należy wypełnić bez dokonywania zmian. Jednocześnie – że jest on materiałem pomocniczym. Odpowiedź wydaje się być niespójna – w przypadku zaistnienia różnic w opisie pozycji oraz ilościach robót w kosztorysie ofertowym, cena ryczałtowa zaoferowana przez wykonawców oraz wyliczona zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem będzie błędna. Dodatkowo, w przypadku braku w kosztorysie pozycji opisującej prace, które wykonawca powinien wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, oferta podlegałaby odrzuceniu ze względu na niezgodność z treścią SWZ. Natomiast w przypadku wystąpienia w kosztorysie ilości mniejszych niż w opisie przedmiotu zamówienia – wykonawca podając rzeczywistą cenę jednostkową, narazi się na stratę, ponieważ nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie większej ilości prac.

Proszę o wyrażenie zgody na dokonywanie zmian w kosztorysie zgodnie z zakresem jaki należy wykonać wg opisu przedmiotu zamówienia i załączonej dokumentacji.

**Zamawiający wycofuje załącznik nr 3 (kosztorys ofertowy) oraz wykreśla zapis w dziale XII SWZ pkt 7 ppkt c i wprowadza nowy zapis w załączniku nr 1 (istotne postanowienia umowy) w § 3.**

4. Proszę o udzielenie wyjaśnień w jaki sposób ma zostać uzupełniony kosztorys dla przykładu:

3.4			Oczyszczanie z namułu przepustu o średnicy 0,6m z transportem z wywozem nadmiaru gruntu(odległość wywozu do określenia przez Wykonawcę)	m	10,44
3.4.1	KNNR 1 0202/08.2		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup> w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10t na odległość 1km	m <sup>3</sup>	6,115

3.4.2	KNR 2-31 1404/02		Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,6m	m	21,64
3.4.3	KNNR 1 0208/02.2 dopłata 10x		Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładowymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odlegość do określenia przez Wykonawcę)	m3	6,115

Z udostępnionego kosztorysu wynika że wartość pkt. 3.4 ma być sumą pozycji 3.4.1, 3.4.2. i 3.4.3, jednakże z racji że występują różne ilości oraz różne jednostki miary, cena jednostkowa pozycji 3.4 będzie różna od sumy cen jednostkowych

Pozycji 3.4.1, 3.4.2., i 3.4.3., Czy zatem wykonawca w przykładowym pkt. 3.4 ma tak dopasować cenę jednostkową żeby wartość punku 3.4 była równa wartości pod punktów ?

Drugie pytanie dot. samych ilości: pozycja 3.4 wskazuje na oczyszczenie przepustu o długości 10,44 m natomiast punk 3.4.2 wskazuje długość 21,64 m co według wykonawcy się wyklucza.

Zamawiający wycofuje załącznik nr 3 (kosztorys ofertowy) oraz wykreśla zapis w dziale XII SWZ pkt 7 ppkt c i wprowadza nowy zapis w załączniku nr 1 (istotne postanowienia umowy) w § 3.

5. Proszę o korektę kosztorysu ofertowego dla pozycji 1.2, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – Zamawiający dokonał wycinki drzew we własnym zakresie, proszę o uwzględnienie tego w przywołanej pozycji.

Zamawiający wycofuje załącznik nr 3 (kosztorys ofertowy) oraz wykreśla zapis w dziale XII SWZ pkt 7 ppkt c i wprowadza nowy zapis w załączniku nr 1 (istotne postanowienia umowy) w § 3.

DYREKTOR  
  
mgr inż. Adrian Wenta