

Uwaga:
1. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na podstawie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500. Nie wyklucza się istnienia na terenie projektowanego kanału innych urządzeń podziemnych, które nie zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. Dokładne rzędne włączeń oraz rzedne istniejącego uzbrojenia należy ustalić po odkopaniu i ewentualnie przeprowadzić korektę pod nadzorem projektanta.
2. Nie wyklucza sie konieczności przełożenia istniejącego uzbrojenia w przypadku wystąpienia kolizji z projektowanymi kanałami.
3. Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Studnie uliczne wpustowe zaprojektowano na rzędnych terenu projektowanego zgodnie z projektem branży drogowej
5. Zabrania się wprowadzania ścieków sanitarnych do projektowanego odcinka sieci kanalizacji deszczowej.
6. Po zakończeniu realizacji robót wykonać próby szczelności kanałów i przeprowadzić ich inspekcję kamerą.
7. Przed rozpoczęciem robót nalezy sprawdzić zgodność rzędnych dna rowu w punktach oznaczonych jako D1 i D5. W przypadku wystąpienia rozbieżności dokonać korekty pod nadzorem projektanta.

D1: X=6484099.77 Y=6048545.39
D2: X=6484104.51 Y=6048534.53
D3: X=6484128.26 Y=6048546.77
D4: X=6484172.50 Y=6048572.83
D5: X=6484196.75 Y=6048587.80
D6: X=6484219.12 Y=6048601.42
W1:X=6484127.46 Y=6048550.72
W2:X=6484172.45 Y=6048577.92
W3:X=6484222.75 Y=6048608.31

LEGENDA:
TEREN ISTNIEJĄCY
TEREN PROJEKTOWANY

OZNACZENIE PROFILU: D1
POZIOM PORÓWNAWCZY 10.00 m n.p.m.

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D3-Wp1	D4-Wp2	D6-Wp3
	Wylot	Proj. włączenie do kanału ⌀600, Rz.d.=21.80	Droga str.=5.6m	Studnia ⌀1.5m	Studnia ⌀1.2m	Proj. włączenie kanału Wp1 ⌀200, Rz.d.=22.67	Studnia ⌀1.2m	Proj. włączenie kanału Wp2 ⌀200, Rz.d.=23.23	Studnia ⌀1.5m	Studnia ⌀1.0m	Proj. włączenie kanału Wp3 ⌀200, Rz.d.=23.92	Studnia ⌀1.2m	Proj. włączenie do kanału D1 ⌀600, Rz.d.=22.19	Wpust uliczny Wp1 -0.500m	Studnia ⌀1.2m	Proj. włączenie do kanału D1 ⌀600, Rz.d.=22.71	Wpust uliczny Wp2 -0.500m	Studnia ⌀1.0m	Proj. włączenie do kanału D1 ⌀315, Rz.d.=23.27	Wpust uliczny Wp3 -0.500m
PROJ. RZĘDNA TERENU	23.30		23.90		23.92		24.44		24.80		25.12		23.92	23.73		24.44	24.31		25.12	25.04
RZĘDNA TERENU ISTN.	21.56		22.00		22.39		23.23		23.30		24.30		22.39	23.74		23.23	24.29		24.30	25.00
RZĘDNA DNA KANAŁU	21.80	21.86	21.92		22.19		22.71		23.00		23.27		22.19	22.67	22.73	22.71	23.23	23.31	23.27	23.92	24.04
RZĘDNA DNA WYKOPU	21.65		21.77		22.04		22.56		22.85	22.84	23.11		22.04	22.52	22.58	22.56	23.08	23.16	23.11	23.77	23.89
OBSYPKA	0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30	0.30		0.30	0.30		0.30		0.30
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.50		1.98		1.73		1.73		1.80		1.85		1.73	1.25	1.00	1.73	1.21	1.00	1.85	1.20	1.00
PODSYPKA	0.15		0.15		0.15		0.15		0.15		0.15		0.15	0.15		0.15	0.15		0.15		0.15
ZAGŁĘBIENIE DNA WYKOPU	1.65		2.13		1.88		1.88		1.95	1.96	2.01		1.88	1.40	1.15	1.88	1.36	1.15	2.01	1.35	1.15
	0.09		0.23		0.35		0.07		0.45	0.46	0.29		0.35	0.13	0.26	0.67	0.15	0.13	1.29	0.53	0.11
SPADKI, DŁUGOŚCI	1%										144.60m		1.5%	4.05m		1.55%	5.10m		1.55%	7.80m	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	⌀600 L=118.35m										⌀300 L=26.25m		⌀200			⌀200			⌀200		
ODLEGŁOŚCI	0.00	5.90	11.85	26.70	38.55	51.35	89.90	28.45	118.35	26.25	144.60		0.00	4.05		0.00	5.10		0.00	7.80	
		11.85																			
HEKTOMETRY	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D3	Wp1	D4	Wp2	D6	Wp3									
	0			1			0		0		0										
	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D3	Wp1	D4	Wp2	D6	Wp3									

RYSUNEK NR 3: Profil podłużny sieci kanaliza

SKALA: 1:100/500