

Odpowiedzi na pytania nr 1

Dotyczy:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G od m. Kębłowo Nowowiejskie do granicy powiatu”

- W imieniu Wykonawcy proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących rodzaju asfaltu do warstwy ścieralnej: w SWZ jest zapis PMB 45/80-80, natomiast dokumentacja projektowa wskazuje PMB 45/80-65. Proszę też o wskazanie rodzaju asfaltu do pozostałych warstw bitumicznych.

Odp.: Do warstwy ścieralnej należy użyć asfalt PMB 45/80-80, a do pozostałych warstw asfalt 50/70.

DYREKTOR
W/W
mgr inż. Adrian Wenta