

Odpowiedzi na pytania nr 1

Dotyczy: *„Remont nawierzchni bitumicznych (odnowy) przy użyciu mieszanek mineralno-asfaltowych, wbudowywanych na gorąco na drogach powiatowych zarządzanych przez ZDP w Lęborku*

1. Prosimy o sprecyzowanie kategorii ruchu i czy Zamawiający potwierdza zastosowanie do warstwy ścieralnej asfaltu drogowego 50/70?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie do warstwy ścieralnej asfaltu drogowego 50/70, kategoria ruchu KR 3-6.

2. Prosimy o udostępnienie druków do przetargu w wersji edytowalnej

Odp.: Zamawiający umieścił załączniki w wersji edytowalnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania www.zdplebork.pl

DYREKTOR

mgr inż. Adrian Wenta