

Odpowiedzi na pytania nr 1

Dotyczy: „Remont drogi powiatowej nr 1330G o długości ok. 900 m”

- Czy Zamawiający potwierdza zastosowanie do warstwy ścieralnej asfaltu drogowego 50/70?

Odp.: Zamawiający potwierdza zastosowanie do warstwy ścieralnej asfaltu drogowego 50/70?

- W ogólnej specyfikacji technicznej - D -05.03.05a w punkcie 5.6 jest do wykonania odcinek próbny. Prosimy o potwierdzenie czy należy go wykonać ?

Odp.: Nie należy wykonywać odcinka próbnego.

- Prosimy o udostępnienie druków do przetargu w wersji edytowalnej.

Odp.: Zamawiający umieścił druki w wersji edytowalnej na stronie prowadzonego postępowania.

DYREKTOR

mgr inż. Adrian Wenta