

Pytanie:

Proszę o sprecyzowanie wymiarów obrzeża – czy ma to być obrzeże o wymiarach 8x30 cm (zgodnie z opisem na rysunkach sytuacyjnych) czy 8x25 (zgodnie z przedmiarem)

ODP.

Obrzeże zastosować 8x25x100 zgodnie z przekrojem normalnym rysunek D.20

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie, co oznacza ilość 0,3kpl w pozycji 2 przedmiaru pn.: Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas robót wraz z oznakowaniem”

ODP.

Pozwolenie na budowę zostało wydane na cały odcinek drogi powiatowej od skrzyżowania DW 214 do Janowic.

Na odcinku wykazywanym do realizacji Zamawiający określił część do wykonania.

Oznaczenie 0,3 kpl organizacji ruchu na czas robót oznacza wykonanie organizacji ruchu na czas robót na odcinku od km 18+550 do km 20+200 drogi powiatowej nr 1309G