

Pytanie:

Prosimy o informację w jakiej ilości Wykonawca ma przyjąć do kalkulacji skropienie nawierzchni bitumicznych(brak pozycji załączonym przedmiarze robót). Czy Zamawiający wymaga skropienia istniejącej nawierzchni przed ułożeniem w-wy wiążące, czy zastosować należy jedynie skropienie między warstwowe po ułożeniu w-wy wiążącej

ODP.

Zgodnie ze specyfikacją techniczną do której odnosi się kosztorys ofertowy w układzie ST. Przed położeniem warstwy wiążącej należy skropić istniejące podłoże w ilości 0,9 kg/m², a przed położeniem warstwy ścieralnej należy wykonać skropienie w ilości 0,6 kg/m²