

Pytanie: Proszę o uzupełnienie poz. nr 6 przedmiaru robót/kosztorysu ofertowego o jednostkę obmiaru oraz obmiar

ODP. Uzupełniono o jednostkę obmiaru i obmiar w dniu 24.05.2017 i umieszczono na stronie internetowej aktualny Wyceniony Przedmiar Robót /Kosztorys ofertowy

Pytanie: Proszę o poprawne wpisanie jednostki poz. 9 przedmiaru robót/kosztorysu ofertowego

ODP. Uzupełniono o jednostkę obmiaru i obmiar w dniu 24.05.2017 i umieszczono na stronie internetowej aktualny Wyceniony Przedmiar Robót /Kosztorys ofertowy

Pytanie: Proszę o uzupełnienie poz. nr 24 przedmiaru robót/kosztorysu ofertowego o jednostkę miary oraz obmiar

ODP. należy wykonać 4 kompletne przepusty podchodnikowe umożliwiając przepływ wody opadowej pod chodnikiem. Na stronie internetowej umieszczono Rys. Przepusty pochodnikowe

Pytanie: Co oznacza ilość 0,33 kpl w poz. pt: Zapewnienie ochrony gatunkom herpetofauny. Należy zabezpieczyć dwóch pracowników na całą budowę”

ODP. Ilość 0,33 oznacza odniesienie do całego zadania na które została wydana decyzja środowiskowa, która to opisuje w jaki sposób należy zabezpieczyć ochronę gatunkom herpetofauny. Na dzień dzisiejszy nie jest wykonywana cała droga, tylko w przybliżeniu 0,33 jej części, na którą została wydana decyzja środowiskowa  
Na stronie internetowej umieszczono Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach