

## **1. Pytania i odpowiedzi z dnia 11.07.2016r**

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówień, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odp. Potwierdzamy

2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy.

Odp. Potwierdzamy

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odp. Potwierdzamy

4. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odp. Potwierdzamy

5. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów z zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odp. Potwierdzamy

6. Prosimy o wyjaśnienie wątpliwości i potwierdzenie, że obowiązek uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów wykonania i realizacji przyszłego świadczenia umownego dotyczy wyłączenia kosztów możliwych do oszacowania przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, nie obejmuje jednak kosztów niemożliwych do oszacowania na tym etapie, takich jak np. ujawnienia się błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków powierzchniowych itp. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie KIO/UZP 184/10; „Nie jest dopuszczalne i możliwe zawarcie z góry w SIWZ i we wzorze umowy, zastrzeżenia, iż umowa obejmuje zakres prac, który obojętnie z jakich przyczyn został pominięty na etapie projektowania lub też obejmuje bez obustronnego porozumienia zakres wszelkich prac dodatkowych czy zamiennych, wynikających z ujawnionych w trakcie budowy wad projektu oraz wynikających ze znacząco odmiennych warunków geologiczno-gruntowych, niż zakładane przy opracowywaniu dokumentacji projektowej. Taki rozszerzony zakres zamówień publicznych w związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią przedmiotu zamówienia, objętego ceną oferty”.

W powyższym wyroku Izba stwierdziła, iż:

- a) **„Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w dokumentacji. Odpowiedzialność przedmiotowa ciąży na projektancie, z którym Zamawiający podpisał umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej. Jeśli Zamawiający chciał nałożyć odpowiedzialność za dokumentację na Wykonawcę winien przeprowadzić postępowanie, którego będzie „zaprojektuj i wybuduj”.**
- b) **Wykonawca może przyjąć na siebie odpowiedzialność szerszą niż wynikająca z przepisów prawa, jednakże może przyjąć odpowiedzialność w zakresie nienależytego wykonania, a nie odpowiedzialność za błędy podmiotów trzecich;**
- c) Wykonawca nie może skalkulować w cenie oferty ryzyka odmiennych warunków geologicznych w zakresie rodzaju gruntu i w zakresie prowadzenia prac geologicznych;
- d) Zakres przedmiotu zamówienia objęty dokumentacją projektową stanowi podstawę skalkulowania ceny oferty;

**Ryczałt nie może obejmować tego, czego zamawiający nie przewidział w dokumentacji projektowej, a także tego, czego nie można było przewidzieć na etapie przygotowywania oferty, są to bowiem przesłanki do udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 5 ustawy PZP na roboty dodatkowe”.**

Odp. Wyjaśniamy, że ewentualne zmiany wynikające z błędów lub braków w dokumentacji nie obciążą Wykonawcy.

7. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku istniejącej konstrukcji nawierzchni tj. cyt. „istniejąca jezdnia ma nawierzchnię z mieszanek mineralno- smołowych, posiada liczne spękania, wyboje i ubytki”, na której przewidziano jedynie ułożenie w-wy ścieralnej, ewentualne roboty gwarancyjne wynikające z braku nośności istniejącej konstrukcji nie obciążą Wykonawcy.

Odp. Potwierdzamy.

8. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca odpowiada jedynie za wykonanie nowej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni, a nie za brak nośności występujący w istniejącej konstrukcji, na której należy wykonać jedynie w-wę ścieralną.

Odp. Potwierdzamy

9. Prosimy o informację, czy zgodnie z zapisem w opisie technicznym cyt. „Odwodnienie drogi jest powierzchniowe poprzez system rowów przydrożnych, które wymagają odmulenia na głębokość około 40cm”, należy do kalkulacji przyjąć odmulenie rowów na gł. 40 cm?

Odp. Nie uwzględniamy odmulenia rowów w kalkulacji ofertowej.

10. Prosimy o informację, jaką optymalną mieszankę przyjąć do uzupełnienia poboczy i jakiej ma być grubości?

Odp. z mieszanki gruntu rodzimego z innym gruntem ulepszającym. grub. 5cm po zagęszczeniu

11. Prosimy o informację, czy do kalkulacji należy przyjąć ścinę poboczy?

Odp. Przed wykonaniem skropienia należy dokładnie oczyścić krawędzie jezdni