

GWŚ.6214.46.2022

Nowa Wieś Lęborska, 04.04.2022r.

**MJM**

**Michał Marciniak**

**ul. Pogodna 1**

**89 – 620 Klawkowo**

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej podaje warunki techniczne na przebudowę istniejącej sieci wodociągowej w obrębie projektowanego skrzyżowania w km drogi 17+389,09 w miejscowości Grzegorz:

1. Sieć wodociągową należy przebudować zgodnie z załączonymi miejscami włączenia.
2. Sieć wodociągową zaprojektować z przewodu TYTAN PE 160x14,6mm 100-RC Typ 2/2 (dwuwarstwowa) PN 16 SDR 11.
3. Przed przystąpieniem do prac należy uzyskać stosowne pozwolenia właścicieli i zarządców terenów, przeznaczonych do lokalizacji inwestycji.
4. Projekt techniczny przebudowy sieci należy uzgodnić w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej.
5. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych z 7-dniowym wyprzedzeniem.
6. Wykonane roboty podlegają odbiorowi w stanie odkrytym przez GZUK. Odbiór należy zgłosić pisemnie z 3-dniowym wyprzedzeniem.
7. Dokumenty wymagane przy odbiorze:
  - **protokół z próby ciśnieniowej**
  - **inwentaryzacja geodezyjna**
  - **atesty higieniczne PZH na użyte materiały.**
8. Warunki są ważne przez 2 lata od daty wydania.

Otrzymują:

- 1 adresat
- 2 a/a

Sprawę prowadzi:

Grzegorz Popiół  
59/ 8612 264 wew. 27

**D Y R E K T O R**  
*mgr inż. Jarosław Tadeja*

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce ochrona danych osobowych umieszczone zostały szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

