

L bork, dn. 12.05.2022 r.

Starosta L borski

Znak sprawy: 6630.116.2022

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
 zakończonych w dniu 11.05.2022 r.
 w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G - na odcinku od m. Łebie do m. Garczegorze - DP 1309G od km 13+350 do km 17+550
Lokalizacja:	dz. 24/3; 107; 24/4; 481; 475; 459 169/1 [obr. b Garczegorze, jedn. ewid. Nowa Wieś L borska] 169/1 [obr. b Łebie], jedn. ewid. Nowa Wieś L borska]
Wnioskodawca:	MARCINIAK MICHAŁ Swornegacie 3, 89-608 Swornegacie
Inwestor:	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W L BORKU ul. Czołgistów 5/A, 84-300 L bork
Projektant:	- ROMAN GLANDER Inne upr.: budowlane: KUP/0168/PWOT/06 - MARIUSZ STARCZEWSKI Inne upr.: budowlane: POM/0053/PWOS/10 - JACEK MARCINIAK Nr upr.: 17664 (1,2)
Przewodniczący:	Gabriela Zielińska
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	27.04.2022 r.
Charakterystyka:	INWESTOR: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Czołgistów 5A, 84-300 L bork, NIP:8411609072, REGON:770979648;

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie przez jej uczestników.
 W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1		Stanowisko pozytywne Uzgodniono - bez uwag	Rafał Okrój

Dokument wygenerował(a): Gabriela Zielińska, dn. 12-05-2022 08:24:26

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	Przedstawiciel Bran y Gazowniczej-Polska Spółka Gazownictwa sp.z o.o 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, Gazownia w Rumii 33-100 Tarnów ul.Wojciecha Bandrowskiego 16 84-230 Rumia ul.Hodowlana 21 elektroniczny		
2	Przedstawiciel Telewizji Kablowej "Abis" Sp. z o.o. w Ustce-Polskie Konsorcjum Finansowe "Abis" sp. z o.o Słupsk ul.Gdyńska 33 elektroniczny	Stanowisko pozytywne Brak uwag.	Karol Staszewski
3	Przedstawiciel Bran y Energetycznej-Energa Operator S.A Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Lęborku Dział Dokumentacji Energetycznej Lębork ul.Krzywoustego 34a elektroniczny	Stanowisko pozytywne UZGODNIENIE 1.O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania b d zbliżenia do sieci elektroenergetycznej 15kV i 0.4kV należy powiadomić Energ -Operator SA W/w zgłoszenie jest niezbędne dla uzyskania instruktażu i dopuszczenia do pracy. 2.Szczegółowo lokalizację istniejących linii kablowych ustalić metodą przekopów kontrolnych lub za pomocą aparatury specjalistycznej - mogą wystąpić różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną. 3.Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ostrożnie, odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniami przepustami ochronnymi dwupołówkowymi. 4.W razie pokrywania się projektowanych sieci, przyjąć czyż istniejącymi kablami należy wykonać korektę trasy z zachowaniem odległości w rzucie poziomym nie mniejszej niż 0.5 m. 5.W pobliżu urządzeń elektroenergetycznych roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami norm PN/E-05100 i PN/E 05125. 6.Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego (dławiarki, koparki, podnośniki, wywrotki itp.) w miejscach zbliżenia i skrzyżowania czynnymi liniami napowietrznymi - zakładaniem przepustów ochronnych na kablach ziemnych wykonywać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia. 7.W miejscach prowadzenia robót mogą się znajdować urządzenia elektroenergetyczne niebezpieczne na mój temat z których to właściwościami należy uzyskać oddzielne uzgodnienie. 8.W przypadku wystąpienia awarii lub stwierdzenia usterek, wad technicznych urządzeń elektroenergetycznych w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia budowy a powstałych w wyniku prowadzonej inwestycji, przez przedsiębiorstwo nasze przystąpić do ich usuwania i naprawy na koszt i ryzyko Inwestora. 9.Przy niwelacji terenu należy doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń elektroenergetycznych. W razie niezachowania w/w głębokości należy urządzenia bezce w ziemi zagłębować lub ułożyć w przepustach ochronnych dwupołówkowych. 10.Powyższe zalecenia-uwagi należy uwzględnić w części opisowej poszczególnych bran realizujących dane zadanie. Uzgodnienie ważne jest przez okres 2-letni.	Łukasz Rutkowski
4		Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel bran y nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	

Dokument wygenerował(a): Gabriela Zielińska, dn. 12-05-2022 08:24:26

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	Przedstawiciel Bran y Telewizji Kablowej "Scorpion"-Scorpion Computer Marcin Cygert L bork ul.Sienkiewicza 22	Przedstawiciel bran y nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
5	Przedstawiciel Bran y Telekomunikacyjnej Orange Polska S.A	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel bran y nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
6	Przedstawiciel Bran y Wodno- Kanalizacyjnej-Miejskie Przedsi biorstwo Wodoci gów i Kanalizacji sp. z o.o w L borku L bork ul.Pionierów 2 elektroniczny	Stanowisko pozytywne Miejskie Przedsi biorstwo Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w L borku informuje, e nie jest jednostk wła ciw do uzgodnienia projektu, gdy wskazany w projekcie obszar znajduje si w miejscowo ci, której MPWiK nie obsługuje.	Łukasz Iwosa
7	Przedstawiciel Bran y Wodoci gowej i Kanalizacji sanitarnej -Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi L borskiej Nowa Wie L borska ul.Młynarska 10 elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgadnia si z zastrze eniami: 1. Prace ziemne w miejscach kolizji z sieci wod-kan wykonywa r cznie. 2. Rozpocz cie robót zgłosi pisemnie z 4-dniowym wyprzedzeniem do GZUK w Nowej Wsi L borskiej, ul. Młynarska 10, tel. 598612264. 3. Za uszkodzenia sieci wod-kan powstałe w wyniku prowadzonych prac i skutki z tym zwi zane odpowiada wykonawca i jest zobowi zany do ich usuni cia na własny koszt. 4. Skrzynki do zasuw odtworzy i wyregulowa do poziomu terenu.	Grzegorz Popiół
8	Przedstawiciel Bran y Drogowej Gminnej- w Gminie Nowa Wie L borska Urz d Gminy Nowa Wie L borska ul.Grunwaldzka 24 elektroniczny	Stanowisko pozytywne Bran a drogowa: uzgodniono projekt bez uwag.	Łukasz Mertowski
9	Przedstawiciel Bran y Telewizji Kablowej "Tytan"- Telewizja Kablowa "Tytan" Dariusz Bojanowski 84-351 Nowa Wie L borska ul.Dworcowa 15	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel bran y nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
10	Przedstawiciel bran y drogowej powiatowej-Zarz d Dróg Powiatowych w L borku ul.Czołgistów 5A L bork L bork ul.Czołgistów 5A	Stanowisko pozytywne Uzgodnienie ZDP w L borku-klauzula zatwierdzaj ca projekt umieszczona przez Dyrektora Adriana Wentę-dokument zał czony do projektu	Uzgodnienie ZDP w L borku
11	Przedstawiciel Energa O wietlenie-Energa O wietlenie Sp.z o.o 81-855 Sopot ul.Rzemie lnicza 17/19 elektroniczny	Stanowisko pozytywne UZGODNIONO Z NAST PUJ CYMI UWAGAMI: 1/ ROZPOCZ CIE PRAC ZGŁOSI DO EO , 2/ NA ISTNIEJ CE KABLE O WIENTLENIOWE NAŁO Y DWUDZIELNE RURY OCHRONNE, 3/ ODKRYTE KABLE O WIENTLENIOWE PODLEGAJ ODBIROM PRZEZ EO , 4/ WYKONAWCA ROBÓT POKRYWA KOSZTY NAPRAWY I PONIESIONE STRATY PRZEZ EO NA SKUTEK EWENTUALNYCH USZKODZE	Mateusz Gaschta
	Wnioskodawca		MARCINIAK MICHAŁ

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 622618.5.5065, 622618.5.5066.

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzającymi terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania oraz projektowanych sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).