



poj.  $V_{\text{netto}} = 33,3 \text{ m}^3$  80 szt.




piasek
geowłóknina
skrzynka STORMBOX II
dno skrzynki
geowłóknina
podsyпка żwirowa





Szczegół ściany bocznej

Szczegół ściany przyłączeniowej


Przekrój A - A



Przekrój B - B



Szczegół ułożenia den



**Dane techniczne skrzynek PUNKT D10**  
Materiał: PP-B  
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 1,2 x 0,6 x 0,6 m  
Pojemność brutto: 432 dm<sup>3</sup>  
Współczynnik magazynowania: 95,5%  
Pojemność netto: 413 dm<sup>3</sup>

**Parametry montażu skrzynek**  
Zagęszczenie podsypki, obsypki: 97% SMP (droga) 95% SMP (teren zielony)  
Minimalne przykrycie gruntu: 0,8 m (droga), 0,4 m (tereny zielone)

PRO-LOG Paulina Marciniak Swornegacie, Brzozowa 3 89-608 Swornegacie	INWESTOR Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku ul. Czołgistów 5A 84-300 Lębork
---	---

OBIEKT: BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ZWIĄZKU Z ZADANIEM:  
Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK 6 (m. Pogorzelice) do m. Unieszyno  
DP 1320G od km 0+000 do km 5+800

TYTUŁ: Zbiornik rozszczepiający – plac zabaw					NR 5
STANOWISKO	IMIE I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAW.	DATA	PODPIS
Projektant	Monika Kowalczyk	Sanitarna	ZAP/0229/PWOS/13	15.11.2021	
Sprawdzający	Elżbieta Jandyszczak	Sanitarna	UAN-8345/1380/89	15.11.2021	
STADIUM	DATA	NR UMOWY	SKALA: 1:100		
Projekt Budowlany	15.11.2021				