

Lębork, 04.10.2021

**Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku**

ul. Czołgistów 5A

84-300 Lębork

**PRO-LOG Paulina Marciniak**

89-608 Swornegacie, ul. Brzozowa 3

## **WARUNKI TECHNICZNE**

*Dot. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK6 (m. Pogorzelice) do m. Unieszyno – DP 1320G od km 0+000 do km 5+800 „*

Warunki techniczne wykonania kanalizacji deszczowej:

- na przyłączach kanalizacji deszczowej projektować studnię rewizyjną. Lokalizację studni rewizyjnych na przyłączach należy projektować w miejscach, do których można zapewnić dojazd ciężkiego sprzętu specjalistycznego
- minimalna średnica nowoprojektowanych grawitacyjnych przyłączy kanalizacji deszczowej nie może być mniejsza niż Ø160mm
- sieci kanalizacyjne należy projektować ze spadkiem zabezpieczającym co najmniej utrzymanie minimalnych prędkości przepływów warunkujących samooczyszczanie się kanałów, lecz nie mniejszym niż 0,5 %
- wpusty drogowe zastosować typowe betonowe śr. 0,5 m z osadnikiem H=0,80 m z płytą odciążającą. Zaprojektować wpusty uliczne z rusztem żeliwnym klasy D400.
- Projektowane przewody kanalizacji deszczowej wykonać z rur PCV o sztywności obwodowej min. SN8

Niniejsze warunki techniczne i ogólne tracą ważność po upływie 2 lat od daty ich wydania

**D Y R E K T O R**

*Wto*  
**mgr inż. Adrian Wenta**

**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH**

84-300 LĘBORK, ul. Czołgistów 5A

tel. 59 862 39 87

REGON 770983271, NIP 841 16 09 072